



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
 Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,  
 тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru  
 ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи в реестре  
 аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача,  
 Руководитель испытательного лабораторного центра

13.12.2022

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина  
 Приказ от 11.01.2019 №2

**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**  
 № 77.22.18940 от 13 декабря 2022 г.

1. Код образца (пробы): 17.22.18940 33
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.003965-2 от 22.11.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "БестПоинт"
4. Юридический адрес: 108825, город Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, д. 25, офис 1, этаж 1
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Керамические плитки группы В1в с низким водопоглощением, размера 245x65x8,5 торговая марка "BestPoint"
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): Goldis Tile Yazd (Goldis Kashi Yazd) ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Goldis Boulevard, Niku Industrial City, Ashkezar, Yazd, Iran  
 страна: ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)
7. Место отбора: Goldis Tile Yazd (Goldis Kashi Yazd), ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) Goldis Boulevard, Niku Industrial City, Ashkezar, Yazd, Iran, склад готовой продукции
8. Время и дата отбора: 20.06.2022 11:12  
 Ф.И.О., должность: Сушенков Д.А., директор ООО "БП"  
 Доставлен в ИЛЦ: 07.12.2022 10:00

**9. Оборудование:**

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплексе универсальный спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	СП № С-ТТ/17-08-2022/179563643 от 17.08.2022	16.08.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 07.12.2022 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 18940 - 1340 дата начала испытаний 08.12.2022 10:00 дата окончания исследований 09.12.2022 09:58					
1	Калий-40	Бк/кг	213±35	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	35±6	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	41±5	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	107±9	не более 370	ГОСТ 30108-94
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.18940 от 13 декабря 2022 г.